



AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ İQTİSADİYYAT NAZİRLİYİ YANINDA
ANTİİNHİSAR VƏ İSTEHLAK BAZARINA NƏZARƏT DÖVLƏT XİDMƏTİ

**“AZƏRBAYCAN AKKREDITASIYA MƏRKƏZİ”
PUBLİK HÜQUQİ ŞƏXS**

A 1029, Bakı şəhəri,
Elçin İsaqzadə qəsəbəsi, 7-ci köndələn
www.accreditation.gov.az 012-565-35-50/51/52

AKKREDITASIYA ATTESTATI

№ AZ 01.0682.01.22

Verilmə tarixi: 09/06/2022

Etibarlıdır: 09/06/2025

Bu Attestat təsdiq edir ki, “Nur.S Enerji Servis” MMC-nin Bakı şəhəri, Qaradağ rayonu, Lökbatan qəsəbəsi, keçid 1594, ev 10, mənzil 22 ünvanında yerləşən Səyyar elektrik sınaq laboratoriyası 0.4-110 kV-a qədər elektrik avadanlıqları və qurğularında, elektrik veriliş xətlərində elektrik, izolyasiya, torpaqlama, omik, keçid müqavimətlərinin təyini, dielektrik keçiriciliyinin, transformasiya əmsalının, yüksüz işləmənin, gərginliklə sınaq ölçülməsinin, rele mühafizəsi və avtomatika sistemlərində qoyuluş qiymətlərinin yoxlanmasının həyata keçirilməsi üçün

AZS ISO/IEC 17025:2020 “Sınaq və kalibrəmə laboratoriyalarının səlahiyyətliyinə ümumi tələblər” standartına uyğun akkreditasiya olunmuşdur və bu Attestata əlavə olunan akkreditasiya sahəsi əsasında uyğunluğun qiymətləndirilməsi fəaliyyəti ilə məşğul olmaq hüququna malikdir.

Attestat, akkreditasiya sahəsi ilə birlikdə etibarlıdır.



Direktorun müavini-direktor
vəzifəsini müvəqqəti icra edən

Emin Zeynalov

AAM № <000354>
blankin nömrəsi

AZ 01.0682.01.22

09.06.2022

Akkreditasiya attestatı ilə birlikdə etibarlıdır

“TƏSDİQ EDİRƏM”

Azərbaycan Akkreditasiya Mərkəzi publik
hüquqi şəxsin direktorunun müavini- direktor
vəzifəsini müvəqqəti icra edən



Emin Zeynalov

“Nur.S Enerji Servis” MMC-nin Səyyar elektrik sınaq laboratoriyasının
(Bakı şəhəri, Qaradağ rayonu, Lökbatan qəsəbəsi, keçid 1594, ev 10, mənzil 22)

AKKREDITASIYA SAHƏSİ

Sıra Sayı	Sınağı aparılan məhsulun adı	Sınaqların adı (və yaxud təyin olunan parametrlər)	Sınaq metodunun
			NS-nin şifri
1	2	3	4
1.	Binalarda quraşdırılmış elektrik avadanlığı və qurğuları (0,4-110 kV-a qədər)	İzolyasiya müqavimətinin təyini	ГОСТ 3345-76
		torpaqlama müqavimətinin təyini	ГОСТ 28298-2016
2.	Elektrik qurğuları, alət və avadanlıqları (0,4-110 kV-a qədər)	dielektrik keçiriciliyinin təyini	ГОСТ 21515-76
		transformasiya əmsalının təyini	ГОСТ 18685-73
		omik müqavimətinin təyini	ГОСТ 3484. 1-88
		yüksüz işləmənin təyini	ГОСТ 11677-85
		birləşmə qrupunun təyini	ГОСТ Р 52719-2007
		izolyasiya müqavimətinin təyini	ГОСТ 3345-76
		yanğın dielektrik keçiriciliyinin təyini	ГОСТ 21515-76
		keçid müqavimətinin təyini	ГОСТ 24606.3-82
		gərginlik sınağı	ГОСТ 2990-78
3.	Elektrik veriliş xətləri (0,4-110 kV-a qədər)	zədə yerinin təyini	ГОСТ 27.002-2015
		gərginlik sınağı	ГОСТ 2990-78
		izolyasiya müqavimətinin təyini	ГОСТ 3345-76
4.	Rele mühafizə və avtomatikanın yoxlanılması	qoyuluş qiymətlərinin yoxlanılması	ГОСТ Р 55438-2013